



Dzierżoniów, dnia 27 marca 2019 r.

**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Dzierżoniowie  
ul. Piłsudskiego 26, 58-200 Dzierżoniów**

PZ. 5580.35.8.2016.2019

Egz. nr 2

## **PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 tj.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach od 26-27.03.2019 r.

przez:

**1) mł. bryg. mgr. inż. Arkadiusza Klebana – Kierownika sekcji, legitymacja służbowa nr 29/2015;**

*stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli*

legitymującego/ych się upoważnieniem numer PZ. 5580.35.7.2016.2019 z dnia 19.03.2019 r. wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze na terenie: **budynku Przedszkola Publicznego nr 3 przy ul. 3 maja 22, 58-260 Bielawa.**

*(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urzędnika oraz jego adres – lokalizację)*

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
Przedszkole Publiczne nr 3 ul. 3 maja 22, 58-260 Bielawa	Małgorzata Moździerz – dyrektor Przedszkole Publiczne

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
-	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno - rozpoznawczych:

Sprawdzenie realizacji decyzji nr: PZ.5580.35.3.2016 z dnia 14.12.2016 r., PZ.5580.35.4.2016 z dnia 14.12.2016 r., PZ.5580.35.5.2016 z dnia 14.12.2016 r. Decyzje zostały wydane na podstawie protokołu z kontroli Niepublicznego Przedszkola „Wesołe krasnoludki” funkcjonującego w budynku przy ul. 3 maja 22 w Bielawie, obecnie po przekształceniu jest to obiekt o nazwie Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

**1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:**

Gmina Bielawa Plac Wolności 1, 58-260 Bielawa.

**2. Charakterystyka pożarowa obiektu:**

Szczegółowa charakterystyka została opisana w protokole z dnia 16.11.2016 r. nr PZ.5580.35.2.2016

**3. Organizacja ochrony ppoż.**

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku, wykonana w wrześniu 2018 r. przez mgr Piotra Wróblewskiego - Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.

**4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP.**

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2016 roku (protokół z dnia 16.11.2016 r.).

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.\*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

W dniu dzisiejszym przeprowadzono czynności Kontrolno-rozpoznawcze w celu sprawdzenia realizacji decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Dzierżoniowie nr: PZ.5580.35.3.2016 z dnia 14.12.2016 r., PZ.5580.35.4.2016 z dnia 14.12.2016 r., PZ.5580.35.5.2016 z dnia 14.12.2016 r.

**5. Czynności zabronione.**

Nie stwierdzono.

**6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi.**

Nie stwierdzono.

**7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru.**

Nie stwierdzono.

**8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe.**

- budynek wyposażono w oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, samoczynnie załączające się i działające min. 1 h po zaniku oświetlenia podstawowego, natężenie oświetlenia, wg. zapisu protokołu badań elektrycznych;
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajduje się przy wejściu głównym do budynku przedszkola odcinając dopływ prądu do wszystkich obwodów wg protokołu badań elektrycznych.
- Hydranty wewnętrzne DN 25 z węzłem półsztywnym znajdują się w budynku obejmując swym zasięgiem wszystkie pomieszczenia.
- Czujki indywidualne zasilane bateryjnie w pomieszczeniach użytkowych.

**9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych.**

Strona w dniu dzisiejszym przedstawiała:

1. Protokół z kontroli światła awaryjnego w budynku przedszkola z dnia 31.08.2018 r. z oświadczeniem iż: „Natężenie awaryjne spełnia wymagania normy”. Protokół podpisał Tomasz Wąsowicz nr upr. E/077/97/1/17, D/077/97/7/17.
2. Protokół z przeprowadzonej kontroli wyłącznika przeciwpożarowego w budynku przedszkola z dnia 31.08.2018 r. z oświadczeniem iż: „Wyłącznik działa prawidłowo”. Protokół podpisał Tomasz Wąsowicz nr upr. E/077/97/1/17, D/077/97/7/17.
3. Protokół badania wydajności i ciśnienia sieci hydrantowej wewnętrznej dnia 31.08.2018r. Badania wykonał Dariusz Tendaj konserwator „Lukspol” Bielawa. Urządzenia spełniają wymagania w zakresie wydajności i ciśnienia.

**10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic.**

1. Przegląd i konserwacja gaśnic wykonana przez firmę Lukspol Bielawa w maju 2018 r. Konserwator sprzętu gaśniczego Cezary Pleban.

**11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych.**

Nie stwierdzono.

**12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe.**

1. Nie dotyczy

**13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych.**

1. Protokół 29217 z dnia 01.12.2018 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych: grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Krzysztof ostrowski mistrz kominarski.
2. Protokoły nr 57/2018 i 57/1/2018 z przeglądów instalacji elektrycznej (ochrona przeciwporażeniowa, rezystancja izolacji) wykonane w dniu 19.09.2018 r. przez Zbigniewa Kuriatę E1-1767/517/17, D1-1768/517/17. Instalacja nadaje się do eksploatacji.
3. Szczelność instalacji gazowej w budynku - protokół nr 19/2018 z dnia 29.09.2018 r., próby dokonał Mariusz Tylak, nr upr. 166/E/0563D/2018. Wynik pozytywny.

**WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI**

<b>1.</b>	-	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami: -		

**Inne ustalenia:**

W celu realizacji nakazów w decyzji nr: PZ.5580.35.3.2016 z dnia 14.12.2016 r., PZ.5580.35.4.2016 z dnia 14.12.2016 r., PZ.5580.35.5.2016 z dnia 14.12.2016 r. opisanych w protokole z dnia 16.11.2016 r. nr PZ.5580.35.2.2016 kontrolowany wystąpił do Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu z wnioskiem wraz z załączoną ekspertyzą o wydanie warunków zamiennych i zastępczych dla budynku przedszkola. Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu wydał trzy postanowienia (w załączeniu kopie) wyrażając zgodę ze wskazaniem. Właściciel budynku przeprowadził przebudowę budynku na podstawie projektu budowlanego zawierającego wskazania i uzgodnionego w dniu 17.10.2018 r. z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (kopia uzgodnienia w załączeniu). Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych sprawdzono wykonanie przebudowy dostosowującej budynek do

wymagań ochrony przeciwpożarowej z przepisami i wskazaniemi ww. postanowień. W związku z powyższym po dokonanych czynnościach uznano, iż nakazy decyzji zostały wykonane.

#### **14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego.**

Brak.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR  
Przedszkola Publicznego Nr 3  
w Białym

.....  
Malgorzata Mozdziarz.....

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

KIEROWNIK SEKCJI  
kontrolno-rozpoznawczej

.....  
mł.bryg.mgr inż. Arkadiusz Kleban

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
stanowiska służbowego kontrolującego)